



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

ГЛАВА 2 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ»

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения городского поселения город Благовещенск Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2025 год)	80417.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского поселения город Благовещенск Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2025 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	80417.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	80417.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	80417.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	80417.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	80417.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.003.000
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	80417.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	80417.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том	80417.ОМ-ПСТ.006.000

Наименование документа	Шифр
числе в аварийных режимах»	
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	80417.ОМ-ПСТ.007.000
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	80417.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	80417.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	80417.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	80417.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	80417.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	80417.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.018.000

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5
1. СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЖИЛИЩНОГО И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО ФОНДОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА	11

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1– Существующий по состоянию на 01.01.2024 г. жилищный фонд МКД городского поселения город Благовещенск.....	11
Таблица 1.2 – Динамика ввода общей площади жилищного фонда городского поселения город Благовещенск с централизованным теплоснабжением на период до 2033 года нарастающим итогом, тыс. м ²	20
Таблица 1.3 – Динамика ввода общей площади общественно-делового фонда городского поселения город Благовещенск с централизованным теплоснабжением на период до 2033 года нарастающим итогом, тыс. м ²	21
Таблица 1.4 – Динамика сноса общей площади жилищного фонда городского поселения город Благовещенск с централизованным теплоснабжением на период до 2033 года нарастающим итогом, тыс. м ²	22
Таблица 1.5 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч.....	23
Таблица 1.6 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки ГВС вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч	24
Таблица 1.7 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч.....	25
Таблица 1.8 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч.....	26
Таблица 1.9 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки ГВС вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч	27
Таблица 1.10 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч.....	28
Таблица 1.11 – Прогнозируемое уменьшение тепловой нагрузки отопления и вентиляции сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением	

городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч.....	29
Таблица 1.12 – Прогнозируемое уменьшение тепловой нагрузки ГВС сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч	30
Таблица 1.13 – Прогнозируемое уменьшение тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч.....	31
Таблица 1.14 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год.....	32
Таблица 1.15 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на ГВС вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год	33
Таблица 1.16 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год.....	34
Таблица 1.17 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год	35
Таблица 1.18 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на ГВС вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год.....	36
Таблица 1.19 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год	37
Таблица 1.20 – Прогнозируемое уменьшение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год	38
Таблица 1.21 – Прогнозируемое уменьшение потребления тепловой энергии на ГВС сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского	

поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год	39
Таблица 1.22 – Прогнозируемое уменьшение потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год	40
Таблица 1.23 – Прогнозируемый прирост общей площади вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, тыс. м ²	40
Таблица 1.24 – Прогнозируемый прирост общей площади вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, тыс. м ²	41
Таблица 1.25 – Прогнозируемое уменьшение общей площади сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, тыс. м ²	41
Таблица 1.26 – Прогнозируемый прирост общей площади жилищного (с учетом сноса) и общественно-делового фондов с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, тыс. м ²	41
Таблица 1.27 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч	41
Таблица 1.28 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки ГВС вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч.....	42
Таблица 1.29 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч	42
Таблица 1.30 – Прогнозируемое уменьшение тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч	42
Таблица 1.31 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением	

городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч.....	42
Таблица 1.32 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки ГВС вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч	43
Таблица 1.33 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч.....	43
Таблица 1.34 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС жилищного (с учетом сноса) и общественно-делового фондов с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч	43
Таблица 1.35 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год	43
Таблица 1.36 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на ГВС вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год	44
Таблица 1.37 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год	44
Таблица 1.38 – Прогнозируемое уменьшение потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год	44
Таблица 1.39 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год	44
Таблица 1.40 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на ГВС вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год	45
Таблица 1.41 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС вводимого общественно-делового фонда с централизованным	

теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год	45
Таблица 1.42 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС жилищного (с учетом сноса) и общественно-делового фондов с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год	45
Таблица 1.43 – Показатели прироста вводимой жилой застройки городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, тыс. м ²	46
Таблица 1.44 – Показатели прироста вводимой общественно-деловой застройки городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, тыс. м ²	46
Таблица 1.45 – Показатели прироста тепловой нагрузки отопления и вентиляции вводимого жилищного фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/ч	47
Таблица 1.46 – Показатели прироста тепловой нагрузки ГВС вводимого жилищного фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/ч	48
Таблица 1.47 – Показатели прироста тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС вводимого жилищного фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/ч	49
Таблица 1.48 – Показатели прироста тепловой нагрузки отопления и вентиляции вводимого общественно-делового фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/ч	50
Таблица 1.49 – Показатели прироста тепловой нагрузки ГВС вводимого общественно- делового фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/ч	51
Таблица 1.50 – Показатели прироста тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС вводимого общественно-делового фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/ч	52
Таблица 1.51 – Показатели прироста потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию вводимого жилищного фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/год	52
Таблица 1.52 – Показатели прироста потребления тепловой энергии на ГВС вводимого жилищного фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/год	53
Таблица 1.53 – Показатели прироста потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС вводимого жилищного фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/год	54

Таблица 1.54 – Показатели прироста потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию вводимого общественно-делового фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/год.....	55
Таблица 1.55 – Показатели прироста потребления тепловой энергии на ГВС общественно-делового фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/год.....	56
Таблица 1.56 – Показатели прироста потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС вводимого общественно-делового фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/год.....	57

1. СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА ТЕПЛОЙ НАГРУЗКИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ЖИЛИЩНОГО И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО ФОНДОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

Таблица 1.1– Существующий по состоянию на 01.01.2024 г. жилищный фонд МКД городского поселения город Благовещенск

Адрес жилого дома	Отапли- ваемая площадь, м ²	Количес- тво этажей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Год ввода в эксплуа- тацию (постройки)	№ кадастрового квартала	Населенный пункт	Источник теплоснаб- жения
			Отопле- ние и венти- ляция	ГВС (средне- часовая)	суммар- ная				
50 лет Октября, 6	898,5	2	0,08431	0,00000	0,08431	2002	02:69:010430	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
50 лет Октября, 7	640,2	2	0,00000	0,00000	0,00000	1963	02:69:010355	г. Благовещенск	индивидуальный
50 лет Октября, 12	271,5	2	0,08000	0,00000	0,08000	1961	02:69:010105	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
8 Марта, 14	423,3	2	0,00000	0,00000	0,00000	1961	02:69:010335	г. Благовещенск	индивидуальный
Бельская, 5	39,4	1	0,00881	0,00000	0,00881	1917	02:69:010124	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бельская, 7	88,5	1	0,01000	0,00000	0,01000	1917	02:69:010124	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бельская, 43	157,7	1	0,00000	0,00000	0,00000	1917	02:69:010132	г. Благовещенск	индивидуальный
Кадомцевых, 1	983,1	2	0,09100	0,01197	0,10297	1976	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Кадомцевых, 3	985,0	2	0,09100	0,01406	0,10506	1976	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Кадомцевых, 5	983,9	2	0,09091	0,01436	0,10527	1976	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Кадомцевых, 5/1	972,6	2	0,09100	0,01717	0,10817	1977	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Кадомцевых, 5/2	2885,0	5	0,20264	0,01803	0,22066	1980	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Кадомцевых, 5/3	2426,8	5	0,18810	0,01520	0,20330	1980	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Першиных, 1	2657,7	5	0,20927	0,03673	0,24600	1978	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Першиных, 1/1	2573,4	5	0,19963	0,02574	0,22537	2004	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Першиных, 2	5385,6	5	0,46439	0,08821	0,55259	1986	02:69:010509	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Першиных, 3	4550,9	5	0,30830	0,03944	0,34774	1977	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Першиных, 3/1	946,2	2	0,09000	0,01376	0,10376	1977	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Першиных, 3/2	902,5	2	0,09000	0,01523	0,10523	1976	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Першиных, 3/3	1345,1	2	0,09000	0,01406	0,10406	1976	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 2 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес жилого дома	Отапли- ваемая площадь, м ²	Количес- тво этажей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Год ввода в эксплуа- тацию (постройки)	№ кадастрового квартала	Населенный пункт	Источник теплоснаб- жения
			Отопле- ние и венти- ляция	ГВС (средне- часовая)	суммар- ная				
Першиных, 3/4	1029,7	2	0,09000	0,01735	0,10735	1977	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Першиных, 4	3881,8	5	0,27907	0,03036	0,30942	1984	02:69:010510	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Першиных, 5	5806,8	9	0,46180	0,09328	0,55507	1993	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Першиных, 6	3808,8	5	0,34705	0,08600	0,43305	1977	02:69:010510	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Першиных, 7	5992,7	5	0,37617	0,08782	0,46400	1975	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Першиных, 7/1	4394,0	5	0,48998	0,06632	0,55631	1978	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Першиных, 7/2	4408,3	5	0,31613	0,05265	0,36877	1980	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Першиных, 7/3	4312,9	5	0,42914	0,06329	0,49244	1982	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бричкина, 20	313,6	2	0,00000	0,00000	0,00000	1980	02:69:010128	г. Благовещенск	индивидуальный
Бедного, 6	144,8	1	0,01105	0,00000	0,01105	1988	02:69:010428	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бедного, 6/1	102,9	1	0,00420	0,00000	0,00420	1988	02:69:010428	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бедного, 66	15059,6	9	0,86114	0,18396	1,04510	1992	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бедного, 66/2	12096,1	10	0,73615	0,10521	0,84136	2002	02:69:010405	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бедного, 68	14616,7	10	1,18404	0,13840	1,32244	2008	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бедного, 68/1	4563,5	9	0,31106	0,05542	0,36648	1996	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бедного, 68/2	4576,3	9	0,31162	0,06403	0,37565	1996	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бедного, 68/5	8510,0	11	0,46739	0,07022	0,53761	2017	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бедного, 70/1	4595,6	9	0,30640	0,06663	0,37303	2001	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бедного, 70/2	6919,6	9	0,47539	0,10872	0,58411	2001	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бедного, 70/3	2413,5	5	0,17630	0,11300	0,28930	2017	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бедного, 77	6911,2	9	0,48360	0,08359	0,56718	1992	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бедного, 79	7800,8	9	0,46997	0,08813	0,55810	1988	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бедного, 81	4630,6	9	0,30578	0,05815	0,36393	1990	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бедного, 85	7271,7	9	0,46858	0,08183	0,55041	1989	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бедного, 85/1	5080,6	5	0,33623	0,07541	0,41164	1989	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Бедного, 95	7694,1	9	0,46769	0,09638	0,56407	1986	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 2 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес жилого дома	Отапли- ваемая площадь, м ²	Количес- тво этажей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Год ввода в эксплуа- тацию (постройки)	№ кадастрового квартала	Населенный пункт	Источник теплоснаб- жения
			Отопле- ние и венти- ляция	ГВС (средне- часовая)	суммар- ная				
Бедного, 97	6826,8	9	0,46485	0,09752	0,56237	1992	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Зеленая, 7	4753,9	5	0,35889	0,05996	0,41885	2001	02:69:010405	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Зенцова, 2	577,5	2	0,06200	0,00000	0,06200	1951	02:69:010113	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Зенцова, 7	200,9	1	0,00000	0,00000	0,00000	1917	02:69:010105	г. Благовещенск	индивидуальный
Зенцова, 26	111,8	1	0,00000	0,00000	0,00000	1917	02:69:010110	г. Благовещенск	индивидуальный
Кирова, 7	782,9	2	0,07600	0,00914	0,08514	1970	02:69:010115	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Кирова, 9	1034,0	2	0,07146	0,00000	0,07146	1972	02:69:010115	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Кирова, 11	197,8	1	0,00000	0,00000	0,00000	1962	02:69:010116	г. Благовещенск	индивидуальный
Кирова, 15	171,5	2	0,02729	0,00000	0,02729	1989	02:69:010116	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 1	614,6	2	0,07731	0,00000	0,07731	1970	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 3	787,0	2	0,08000	0,00000	0,08000	1969	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 3/1	794,7	2	0,08000	0,00000	0,08000	1973	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 3/2	754,6	6	0,08000	0,01025	0,09025	1970	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 3/3	772,3	2	0,07000	0,01346	0,08346	1971	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 5	788,5	2	0,08118	0,00000	0,08118	1970	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 5/1	716,4	2	0,07893	0,00000	0,07893	1970	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 5/2	770,4	2	0,07000	0,01357	0,08357	1971	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 5/3	770,7	2	0,07000	0,00803	0,07803	1970	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 7	805,0	2	0,07691	0,00000	0,07691	1970	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 7/1	786,0	2	0,08000	0,00000	0,08000	1971	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 7/2	770,0	2	0,07000	0,01108	0,08108	1970	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 7/3	770,5	2	0,07000	0,01137	0,08137	1970	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 11	2614,0	5	0,24854	0,04183	0,29037	1983	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 11/1	4913,7	5	0,25231	0,07601	0,32832	1976	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 11/2	2094,2	5	0,20435	0,03514	0,23949	1986	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 15	9415,4	9	0,62829	0,11387	0,74216	1991	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 2 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес жилого дома	Отапли- ваемая площадь, м ²	Количес- тво этажей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Год ввода в эксплуа- тацию (постройки)	№ кадастрового квартала	Населенный пункт	Источник теплоснаб- жения
			Отопле- ние и венти- ляция	ГВС (средне- часовая)	суммар- ная				
Комарова, 17	7364,1	9	0,46819	0,09600	0,56420	1989	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 17/1	7367,7	9	0,46819	0,09752	0,56571	1989	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 21	3580,8	5	0,22266	0,03622	0,25888	1997	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 21/1	4853,1	5	0,35388	0,07480	0,42868	1999	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 23	5037,0	1	0,36397	0,07177	0,43575	1993	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 23/1	3315,5	6	0,20714	0,03128	0,23842	2005	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 23/2	4430,2	6	0,00000	0,00000	0,00000	2007	02:69:010401	г. Благовещенск	индивидуальный
Комарова, 25	9800,0	12	0,81132	0,02860	0,83993	нет данных	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 31	9714,7	5	0,69845	0,07700	0,77545	2003	02:69:010405	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Коммунистическая, 1	897,7	3	0,08741	0,00665	0,09405	2013	02:69:010114	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Коммунистическая, 2	723,0	2	0,08000	0,00997	0,08997	1982	02:69:010115	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Коммунистическая, 2/1	1578,2	5	0,17433	0,02115	0,19548	1984	02:69:010115	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Коммунистическая, 3	477,2	2	0,06094	0,00000	0,06094	1965	02:69:010114	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Коммунистическая, 4	714,6	2	0,08000	0,01122	0,09122	1969	02:69:010115	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Коммунистическая, 5	513,2	2	0,06000	0,00000	0,06000	1967	02:69:010114	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Коммунистическая, 6	741,5	2	0,08000	0,01038	0,09038	1970	02:69:010115	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Коммунистическая, 7	463,8	2	0,05811	0,00000	0,05811	1967	02:69:010114	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Коммунистическая, 8	713,0	2	0,08000	0,00969	0,08969	1969	02:69:010115	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Коммунистическая, 10	719,4	2	0,08000	0,01025	0,09025	1969	02:69:010115	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Коммунистическая, 17	727,9	2	0,07600	0,00000	0,07600	1953	02:69:010113	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Коммунистическая, 25	146,4	2	0,02000	0,00000	0,02000	1917	02:69:010103	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Коммунистическая, 34	273,4	2	0,02000	0,00000	0,02000	1958	02:69:010104	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Коммунистическая, 36/1	5470,8	5	0,48557	0,06842	0,55399	1983	02:69:010104	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Ленина, 1	731,8	2	0,08000	0,00000	0,08000	1937	02:69:010132	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Ленина, 1/1	230,6	1	0,00596	0,00000	0,00596	1890	02:69:010132	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Ленина, 29	243,8	1	0,02194	0,00000	0,02194	1917	02:69:010116	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 2 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес жилого дома	Отапли- ваемая площадь, м ²	Количес- тво этажей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Год ввода в эксплуа- тацию (постройки)	№ кадастрового квартала	Населенный пункт	Источник теплоснаб- жения
			Отопле- ние и венти- ляция	ГВС (средне- часовая)	суммар- ная				
Ленина, 58	370,5	1	0,02512	0,00000	0,02512	1917	02:69:010117	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Лобастова, 32	300,4	2	0,00000	0,00000	0,00000	1960	02:69:010325	г. Благовещенск	индивидуальный
Мира, 41	3193,1	5	0,26137	0,04605	0,30741	1987	02:69:010104	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Мира, 43	2297,0	5	0,18433	0,04300	0,22733	1992	02:69:010104	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Мира, 43/1	1550,8	5	0,13842	0,02271	0,16113	1994	02:69:010104	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Пушкина, 1	4844,2	5	0,35213	0,00000	0,35213	1980	02:69:010104	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Пушкина, 2	495,1	2	0,06000	0,00000	0,06000	1974	02:69:010114	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Пушкина, 4	522,5	2	0,05905	0,00000	0,05905	1966	02:69:010114	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Пушкина, 6	373,5	2	0,05000	0,00000	0,05000	1966	02:69:010114	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Пушкина, 8	488,6	2	0,06318	0,00000	0,06318	1966	02:69:010114	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Расковой, 51	606,7	2	0,05400	0,00000	0,05400	1968	02:69:010417	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Расковой, 51/1	995,3	2	0,08433	0,00000	0,08433	1975	02:69:010417	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Расковой, 53	565,5	2	0,06400	0,00000	0,06400	1968	02:69:010417	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Расковой, 53/1	990,8	2	0,08400	0,00000	0,08400	1979	02:69:010417	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Расковой, 55	567,3	2	0,06400	0,00000	0,06400	1968	02:69:010417	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Расковой, 55/1	571,6	2	0,06400	0,00000	0,06400	1968	02:69:010417	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Расковой, 57	578,3	2	0,06400	0,00000	0,06400	1968	02:69:010417	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Расковой, 57/1	566,8	2	0,06400	0,00000	0,06400	1967	02:69:010417	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 22	454,2	2	0,05343	0,00000	0,05343	1961	02:69:010433	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 107	6141,3	9	0,58414	0,09577	0,67991	1986	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 110	3152,6	5	0,24458	0,04005	0,28463	1990	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 111	5380,0	5	0,43974	0,06829	0,50802	1984	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 111/1	2713,5	5	0,19880	0,04210	0,24089	1975	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 111/2	2714,9	5	0,19880	0,04452	0,24331	1976	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 111/3	4435,6	5	0,29973	0,05936	0,35909	1975	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 111/4	2151,6	5	0,19068	0,02877	0,21945	1987	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 2 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес жилого дома	Отапли- ваемая площадь, м ²	Количес- тво этажей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Год ввода в эксплуа- тацию (постройки)	№ кадастрового квартала	Населенный пункт	Источник теплоснаб- жения
			Отопле- ние и венти- ляция	ГВС (средне- часовая)	суммар- ная				
Седова, 112	4114,8	5	0,33151	0,04724	0,37875	1988	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 112/1	4876,7	5	0,29619	0,06455	0,36074	1986	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 112/2	5270,9	5	0,33352	0,06137	0,39489	1987	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 113	5629,5	5	0,52091	0,07518	0,59609	1979	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 113/1	3550,3	5	0,26286	0,05104	0,31390	1973	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 113/2	3547,8	5	0,26286	0,05572	0,31859	1973	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 113/3	4368,3	5	0,28815	0,06744	0,35559	1977	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 114	4730,4	9	0,36890	0,06339	0,43228	1993	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 115	5457,0	5	0,47928	0,09020	0,56948	1980	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 115/1	3546,6	5	0,26286	0,05845	0,32131	1974	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 116	4969,4	9	0,35553	0,05795	0,41347	1990	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 117	3536,3	9	0,41506	0,07831	0,49337	1996	02:69:010505	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 118	6008,3	9	0,50179	0,07740	0,57920	1993	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 118/1	5011,0	9	0,35415	0,06057	0,41472	1990	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Седова, 120	7818,1	9	0,50284	0,07544	0,57828	1998	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Советская, 6	1018,4	3	0,11816	0,00000	0,11816	2001	02:69:010114	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Советская, 9	669,9	2	0,01246	0,00000	0,01246	1917	02:69:010102	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Советская, 10	198,3	1	0,01200	0,00000	0,01200	1917	02:69:010114	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 2	343,7	2	0,04000	0,00720	0,04720	1969	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 4	335,3	2	0,04000	0,00637	0,04637	1969	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 6	791,7	5	0,09000	0,01272	0,10272	1978	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 6/1	792,6	5	0,09000	0,01302	0,10302	1978	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 6/2	794,2	5	0,09000	0,01666	0,10666	1978	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 6/3	792,5	5	0,09000	0,01090	0,10090	1978	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 8	1018,3	2	0,08000	0,01413	0,09413	1977	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 8/1	990,0	2	0,10000	0,01570	0,11570	1977	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 2 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес жилого дома	Отапли- ваемая площадь, м ²	Количес- тво этажей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Год ввода в эксплуа- тацию (постройки)	№ кадастрового квартала	Населенный пункт	Источник теплоснаб- жения
			Отопле- ние и венти- ляция	ГВС (средне- часовая)	суммар- ная				
Социалистическая, 8/2	980,2	2	0,09000	0,01606	0,10606	1977	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 10	147,5	2	0,07172	0,00000	0,07172	1978	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 12	812,0	2	0,07000	0,01645	0,08645	1971	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 12/1	3636,4	5	0,23937	0,04290	0,28227	1988	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 14	832,0	2	0,07000	0,01107	0,08107	1971	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 14/1	825,0	2	0,07000	0,01346	0,08346	1971	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 16	824,9	2	0,07000	0,01286	0,08286	1971	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 16/1	830,2	2	0,07000	0,01107	0,08107	1971	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 18	1510,0	3	0,12189	0,03268	0,15457	1973	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 18/1	5149,6	5	0,32803	0,08833	0,41636	1984	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 18/2	2542,3	5	0,20559	0,04543	0,25102	1984	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 20	1510,0	3	0,12189	0,00000	0,12189	1973	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 20/1	732,4	2	0,07000	0,01705	0,08705	1976	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 22	711,6	2	0,06556	0,00000	0,06556	1973	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 22/1	5008,4	5	0,24397	0,00000	0,24397	1987	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 22/2	1755,7	2	0,14821	0,00000	0,14821	1990	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 22/3	706,6	2	0,07000	0,00000	0,07000	1987	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 22/4	984,0	3	0,09000	0,00000	0,09000	1988	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 24	707,6	2	0,07000	0,00000	0,07000	1973	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 24/1	979,7	2	0,09219	0,00000	0,09219	1976	02:69:010202	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Социалистическая, 44	605,9	3	0,02423	0,00000	0,02423	1971	02:69:020401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Трудовая, 8	714,4	2	0,06000	0,00000	0,06000	1974	02:69:010428	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Трудовая, 21	730,7	2	0,08059	0,00000	0,08059	1967	02:69:010424	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Худайбердина, 18	786,4	2	0,07000	0,01191	0,08191	1976	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Худайбердина, 20	787,5	2	0,07000	0,01053	0,08053	1973	02:69:010201	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Цветочная, 1	805,5	2	0,08377	0,00859	0,09236	1990	02:69:010508	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 2 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес жилого дома	Отапли- ваемая площадь, м ²	Количес- тво этажей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Год ввода в эксплуа- тацию (постройки)	№ кадастрового квартала	Населенный пункт	Источник теплоснаб- жения
			Отопле- ние и венти- ляция	ГВС (средне- часовая)	суммар- ная				
Цветочная, 3	763,6	2	0,02801	0,00803	0,03604	1991	02:69:010508	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Цветочная, 5	347,8	2	0,03257	0,00000	0,03257	1992	02:69:010508	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Цветочная, 29	70,0	1	0,04000	0,00000	0,04000	1990	02:69:010508	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чапаева, 75/1	757,2	2	0,00000	0,00000	0,00000	1971	02:69:010326	г. Благовещенск	индивидуальный
Чехова, 1/1	1485,4	3	0,03943	0,00701	0,04644	2016	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чехова, 3	741,5	2	0,08000	0,00000	0,08000	1973	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чехова, 5	736,8	2	0,08000	0,00000	0,08000	1970	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чехова, 5/1	792,7	2	0,08000	0,00000	0,08000	1970	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чехова, 7	747,9	2	0,07000	0,00957	0,07957	1974	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чехова, 7/2	721,3	2	0,08000	0,01197	0,09197	1993	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чехова, 9	807,2	2	0,07000	0,01346	0,08346	1974	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чехова, 9/1	2618,2	5	0,20286	0,04361	0,24647	1982	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чехова, 9/2	621,7	2	0,10200	0,00748	0,10948	1997	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чехова, 11	828,2	2	0,07000	0,01107	0,08107	1973	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чехова, 11/1	827,0	2	0,07000	0,00886	0,07886	1973	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чехова, 11/2	816,6	2	0,07000	0,01163	0,08163	1972	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чехова, 12	795,6	2	0,08000	0,00942	0,08942	1995	02:69:010508	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чехова, 13	815,3	2	0,07000	0,01136	0,08136	1973	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чехова, 14	766,6	2	0,08000	0,00914	0,08914	1986	02:69:010508	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чехова, 15	2271,2	5	0,20527	0,02453	0,22980	1982	02:69:010506	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чехова, 16	782,4	2	0,08000	0,00859	0,08859	1997	02:69:010508	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чистякова, 1/1	36,0	1	0,00397	0,00000	0,00397	2001	02:69:010430	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чистякова, 9	517,8	2	0,00000	0,00000	0,00000	1960	02:69:010425	г. Благовещенск	индивидуальный
Чистякова, 11	764,1	2	0,08000	0,00000	0,08000	1998	02:69:010425	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чистякова, 13	489,3	2	0,06150	0,00000	0,06150	1959	02:69:010425	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чистякова, 19	851,0	2	0,08000	0,00987	0,08987	1993	02:69:010414	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 2 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес жилого дома	Отапли- ваемая площадь, м ²	Количес- -тво этажей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Год ввода в эксплуа- тацию (постройки)	№ кадастрового квартала	Населенный пункт	Источник теплоснаб- жения
			Отопле- ние и венти- ляция	ГВС (средне- часовая)	суммар- ная				
Чистякова, 20	740,0	2	0,08000	0,00000	0,08000	1965	02:69:010424	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чистякова, 22	495,3	2	0,06000	0,00000	0,06000	1960	02:69:010424	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чистякова, 24	344,8	2	0,05000	0,00000	0,05000	1964	02:69:010424	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чистякова, 26	346,0	2	0,05000	0,00000	0,05000	1997	02:69:010424	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чистякова, 28	496,0	2	0,00000	0,00000	0,00000	1961	02:69:010424	г. Благовещенск	индивидуальный
Чистякова, 32	903,5	3	0,08000	0,01167	0,09167	1998	02:69:010417	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чистякова, 43	4980,5	9	0,34294	0,05496	0,39790	1998	02:69:010405	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Чистякова, 43/1	6609,1	10	0,37385	0,03751	0,41136	2012	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Щорса, 9	515,5	2	0,06000	0,00000	0,06000	1962	02:69:010424	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Щорса, 11	340,1	2	0,04000	0,00000	0,04000	1964	02:69:010424	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Щорса, 11/1	1246,0	3	0,11380	0,00000	0,11380	2017	02:69:010424	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Щорса, 13	1451,0	3	0,09200	0,02180	0,11380	2017	02:69:010424	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Щорса, 13/1	1239,9	3	0,17100	0,00000	0,17100	2017	02:69:010424	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Щорса, 15	524,8	2	0,06000	0,00000	0,06000	1961	02:69:010424	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 13 (секция 3-4)	4578,5	9	0,17000	0,03010	0,20010	2021	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ
Комарова, 13 (секция 1-2)	4199,7	9	0,17200	0,03010	0,2021	2022	02:69:010401	г. Благовещенск	Приуфимская ТЭЦ

Таблица 1.2 – Динамика ввода общей площади жилищного фонда городского поселения город Благовещенск с централизованным теплоснабжением на период до 2033 года нарастающим итогом, тыс. м²

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост жилищного фонда, тыс. м², в т. ч.:	1,5	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
<i>Многоэтажный жилищный фонд</i>	<i>1,5</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>
<i>Средне- и малозэтажный жилищный фонд</i>	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>
г. Благовещенск, в т. ч.:	1,5	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
<i>Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч.:</i>	<i>1,5</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>
02:69:010103	0,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
02:69:010401	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02:69:010424	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
02:69:010425	1,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
<i>Средне- и малозэтажный жилищный фонд, в т. ч.:</i>	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>
02:69:010202	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Таблица 1.3 – Динамика ввода общей площади общественно-делового фонда городского поселения город Благовещенск с централизованным теплоснабжением на период до 2033 года нарастающим итогом, тыс. м²

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост общественно-делового фонда, тыс м ² , в т. ч.:	0,0	0,0	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
г. Благовещенск, в т. ч.:	0,0	0,0	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
02:69:010102	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
02:69:010114	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
02:69:010401	0,0	0,0	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
02:69:010505	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
02:69:010507	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
02:69:010510	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
02:69:020303	0,0	0,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
02:69:020401	0,0	0,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

Таблица 1.4 – Динамика сноса общей площади жилищного фонда городского поселения город Благовещенск с централизованным теплоснабжением на период до 2033 года нарастающим итогом, тыс. м²

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Снос жилищного фонда, тыс м ² , в т. ч.:	6,886	9,956	10,456	10,816	10,816	10,816	10,816	10,816	10,816	10,816
г. Благовещенск, в т. ч.:	6,886	9,956	10,456	10,816	10,816	10,816	10,816	10,816	10,816	10,816
Малозэтажный жилищный фонд, в т. ч.:	6,886	9,956	10,456	10,816	10,816	10,816	10,816	10,816	10,816	10,816
02:69:010104	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
02:69:010112	0,000	0,000	0,000	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
02:69:010113	0,000	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
02:69:010114	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
02:69:010116	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
02:69:010124	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
02:69:010132	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
02:69:010201	0,000	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120
02:69:010424	3,480	3,480	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980
02:69:020401	0,606	0,606	0,606	0,606	0,606	0,606	0,606	0,606	0,606	0,606

Таблица 1.5 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда Гкал/ч, в т. ч.:	0,053	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577
<i>Многоэтажный жилищный фонд</i>	<i>0,053</i>	<i>0,457</i>	<i>0,457</i>	<i>0,457</i>	<i>0,457</i>	<i>0,457</i>	<i>0,457</i>	<i>0,457</i>	<i>0,457</i>	<i>0,457</i>
<i>Средне- и малозэтажный жилищный фонд</i>	<i>0,000</i>	<i>0,120</i>	<i>0,120</i>	<i>0,120</i>	<i>0,120</i>	<i>0,120</i>	<i>0,120</i>	<i>0,120</i>	<i>0,120</i>	<i>0,120</i>
г. Благовещенск, в т. ч.:	0,053	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577
<i>Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч.:</i>	<i>0,053</i>	<i>0,457</i>	<i>0,457</i>	<i>0,457</i>	<i>0,457</i>	<i>0,457</i>	<i>0,457</i>	<i>0,457</i>	<i>0,457</i>	<i>0,457</i>
02:69:010103	0,000	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192
02:69:010401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02:69:010424	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
02:69:010425	0,053	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
<i>Средне- и малозэтажный жилищный фонд, в т. ч.:</i>	<i>0,000</i>	<i>0,120</i>	<i>0,120</i>	<i>0,120</i>	<i>0,120</i>	<i>0,120</i>	<i>0,120</i>	<i>0,120</i>	<i>0,120</i>	<i>0,120</i>
02:69:010202	0,000	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120

Таблица 1.6 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки ГВС вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост тепловой нагрузки ГВС жилищного фонда Гкал/ч, в т. ч.:	0,032	0,178	0,187	0,194	0,205	0,220	0,234	0,234	0,234	0,234
<i>Многоэтажный жилищный фонд</i>	<i>0,014</i>	<i>0,134</i>	<i>0,134</i>	<i>0,134</i>	<i>0,134</i>	<i>0,134</i>	<i>0,134</i>	<i>0,134</i>	<i>0,134</i>	<i>0,134</i>
<i>Средне- и малоэтажный жилищный фонд</i>	<i>0,018</i>	<i>0,045</i>	<i>0,053</i>	<i>0,060</i>	<i>0,072</i>	<i>0,087</i>	<i>0,100</i>	<i>0,100</i>	<i>0,100</i>	<i>0,100</i>
г. Благовещенск, в т. ч.:	0,032	0,178	0,187	0,194	0,205	0,220	0,234	0,234	0,234	0,234
<i>Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч.:</i>	<i>0,014</i>	<i>0,134</i>	<i>0,134</i>	<i>0,134</i>	<i>0,134</i>	<i>0,134</i>	<i>0,134</i>	<i>0,134</i>	<i>0,134</i>	<i>0,134</i>
02:69:010103	0,000	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
02:69:010401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02:69:010424	0,000	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
02:69:010425	0,014	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
<i>Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т. ч.:</i>	<i>0,018</i>	<i>0,045</i>	<i>0,053</i>	<i>0,060</i>	<i>0,072</i>	<i>0,087</i>	<i>0,100</i>	<i>0,100</i>	<i>0,100</i>	<i>0,100</i>
02:69:010202	0,000	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
02:69:010417	0,018	0,032	0,040	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
02:69:010424	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
02:69:010425	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	0,014	0,014	0,014	0,014
02:69:010428	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	0,006	0,006	0,006

Таблица 1.7 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС жилищного фонда, Гкал/ч, в т. ч.:	0,085	0,755	0,763	0,770	0,782	0,797	0,811	0,811	0,811	0,811
<i>Многэтажный жилищный фонд</i>	<i>0,067</i>	<i>0,590</i>	<i>0,590</i>	<i>0,590</i>	<i>0,590</i>	<i>0,590</i>	<i>0,590</i>	<i>0,590</i>	<i>0,590</i>	<i>0,590</i>
<i>Средне- и малозэтажный жилищный фонд</i>	<i>0,018</i>	<i>0,165</i>	<i>0,173</i>	<i>0,180</i>	<i>0,192</i>	<i>0,207</i>	<i>0,220</i>	<i>0,220</i>	<i>0,220</i>	<i>0,220</i>
г. Благовещенск, в т. ч.:	0,085	0,755	0,763	0,770	0,782	0,797	0,811	0,811	0,811	0,811
<i>Многэтажный жилищный фонд, в т. ч.:</i>	<i>0,067</i>	<i>0,590</i>	<i>0,590</i>	<i>0,590</i>	<i>0,590</i>	<i>0,590</i>	<i>0,590</i>	<i>0,590</i>	<i>0,590</i>	<i>0,590</i>
02:69:010103	0,000	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227
02:69:010401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02:69:010424	0,000	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
02:69:010425	0,067	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169
<i>Средне- и малозэтажный жилищный фонд, в т. ч.:</i>	<i>0,018</i>	<i>0,165</i>	<i>0,173</i>	<i>0,180</i>	<i>0,192</i>	<i>0,207</i>	<i>0,220</i>	<i>0,220</i>	<i>0,220</i>	<i>0,220</i>
02:69:010202	0,000	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
02:69:010417	0,018	0,032	0,040	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
02:69:010424	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
02:69:010425	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	0,014	0,014	0,014	0,014
02:69:010428	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	0,006	0,006	0,006

Таблица 1.8 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции общественного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе:	0,000	0,000	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022
г. Благовещенск, в т. ч.:	0,000	0,000	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022
02:69:010102	0,000	0,000	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363
02:69:010114	0,000	0,000	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
02:69:010401	0,000	0,000	1,361	1,361	1,361	1,361	1,361	1,361	1,361	1,361
02:69:010505	0,000	0,000	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
02:69:010507	0,000	0,000	0,331	0,331	0,331	0,331	0,331	0,331	0,331	0,331
02:69:010510	0,000	0,000	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
02:69:020303	0,000	0,000	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383
02:69:020401	0,000	0,000	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420

Таблица 1.9 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки ГВС вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост тепловой нагрузки ГВС общественного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе:	0,000	0,000	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358
г. Благовещенск, в т. ч.:	0,000	0,000	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358
02:69:010102	0,000	0,000	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
02:69:010114	0,000	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
02:69:010401	0,000	0,000	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251
02:69:010505	0,000	0,000	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
02:69:010507	0,000	0,000	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
02:69:010510	0,000	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
02:69:020303	0,000	0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
02:69:020401	0,000	0,000	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027

Таблица 1.10 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе:										
г. Благовещенск, в т. ч.:	0,000	0,000	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380
02:69:010102	0,000	0,000	0,388	0,388	0,388	0,388	0,388	0,388	0,388	0,388
02:69:010114	0,000	0,000	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
02:69:010401	0,000	0,000	1,611	1,611	1,611	1,611	1,611	1,611	1,611	1,611
02:69:010505	0,000	0,000	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
02:69:010507	0,000	0,000	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
02:69:010510	0,000	0,000	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
02:69:020303	0,000	0,000	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410
02:69:020401	0,000	0,000	0,447	0,447	0,447	0,447	0,447	0,447	0,447	0,447

Таблица 1.11 – Прогнозируемое уменьшение тепловой нагрузки отопления и вентиляции сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Уменьшение тепловой нагрузки отопления и вентиляции из-за сноса жилищного фонда, Гкал/ч, в т. ч.:	0,311	0,351	0,401	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411
г. Благовещенск, в т. ч.:	0,311	0,351	0,401	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411
Малозэтажный жилищный фонд, в т. ч.:	0,311	0,351	0,401	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411
02:69:010104	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
02:69:010112	0,000	0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
02:69:010113	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
02:69:010114	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
02:69:010116	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
02:69:010124	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
02:69:010132	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
02:69:010201	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
02:69:010424	0,218	0,218	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268
02:69:020401	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017

Таблица 1.12 – Прогнозируемое уменьшение тепловой нагрузки ГВС сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Уменьшение тепловой нагрузки ГВС из-за сноса жилищного фонда, Гкал/ч, в т. ч.:	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
г. Благовещенск, в т. ч.:	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Малозэтажный жилищный фонд, в т. ч.:	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
02:69:010104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02:69:010112	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02:69:010113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02:69:010114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02:69:010116	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02:69:010124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02:69:010132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02:69:010201	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
02:69:010424	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02:69:020401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Таблица 1.13 – Прогнозируемое уменьшение тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Уменьшение тепловой нагрузки отопления и вентиляции из-за сноса жилищного фонда, Гкал/ч, в т. ч.:	0,311	0,354	0,404	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414
г. Благовещенск, в т. ч.:	0,311	0,354	0,404	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414
Малозэтажный жилищный фонд, в т. ч.:	0,311	0,354	0,404	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414
02:69:010104	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
02:69:010112	0,000	0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
02:69:010113	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
02:69:010114	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
02:69:010116	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
02:69:010124	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
02:69:010132	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
02:69:010201	0,000	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
02:69:010424	0,218	0,218	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268
02:69:020401	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017

Таблица 1.14 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции жилищного фонда, Гкал/год, в т. ч.:	100,6	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7
<i>Многоэтажный жилищный фонд</i>	<i>100,6</i>	<i>1079,6</i>	<i>1079,6</i>	<i>1079,6</i>	<i>1079,6</i>	<i>1079,6</i>	<i>1079,6</i>	<i>1079,6</i>	<i>1079,6</i>	<i>1079,6</i>
<i>Средне- и малозэтажный жилищный фонд</i>	<i>0,0</i>	<i>176,1</i>	<i>176,1</i>	<i>176,1</i>	<i>176,1</i>	<i>176,1</i>	<i>176,1</i>	<i>176,1</i>	<i>176,1</i>	<i>176,1</i>
г. Благовещенск, в т. ч.:	100,6	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7
<i>Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч.:</i>	<i>100,6</i>	<i>1079,6</i>	<i>1079,6</i>	<i>1079,6</i>	<i>1079,6</i>	<i>1079,6</i>	<i>1079,6</i>	<i>1079,6</i>	<i>1079,6</i>	<i>1079,6</i>
02:69:010103	0,0	354,4	354,4	354,4	354,4	354,4	354,4	354,4	354,4	354,4
02:69:010401	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02:69:010424	0,0	469,6	469,6	469,6	469,6	469,6	469,6	469,6	469,6	469,6
02:69:010425	100,6	255,6	255,6	255,6	255,6	255,6	255,6	255,6	255,6	255,6
<i>Средне- и малозэтажный жилищный фонд, в т. ч.:</i>	<i>0,0</i>	<i>176,1</i>	<i>176,1</i>	<i>176,1</i>	<i>176,1</i>	<i>176,1</i>	<i>176,1</i>	<i>176,1</i>	<i>176,1</i>	<i>176,1</i>
02:69:010202	0,0	176,1	176,1	176,1	176,1	176,1	176,1	176,1	176,1	176,1

Таблица 1.15 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на ГВС вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост потребления тепловой энергии ГВС жилищного фонда, Гкал/год, в т. ч.:	233,0	1448,7	1508,9	1561,0	1646,9	1756,3	1856,8	1856,8	1856,8	1856,8
<i>Многоэтажный жилищный фонд</i>	<i>100,9</i>	<i>1082,3</i>	<i>1082,3</i>	<i>1082,3</i>	<i>1082,3</i>	<i>1082,3</i>	<i>1082,3</i>	<i>1082,3</i>	<i>1082,3</i>	<i>1082,3</i>
<i>Средне- и малозэтажный жилищный фонд</i>	<i>132,1</i>	<i>366,4</i>	<i>426,6</i>	<i>478,7</i>	<i>564,6</i>	<i>674,0</i>	<i>774,5</i>	<i>774,5</i>	<i>774,5</i>	<i>774,5</i>
г. Благовещенск, в т. ч.:	233,0	1448,7	1508,9	1561,0	1646,9	1756,3	1856,8	1856,8	1856,8	1856,8
<i>Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч.:</i>	<i>100,9</i>	<i>1082,3</i>	<i>1082,3</i>	<i>1082,3</i>	<i>1082,3</i>	<i>1082,3</i>	<i>1082,3</i>	<i>1082,3</i>	<i>1082,3</i>	<i>1082,3</i>
02:69:010103	0,0	355,2	355,2	355,2	355,2	355,2	355,2	355,2	355,2	355,2
02:69:010401	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02:69:010424	0,0	470,8	470,8	470,8	470,8	470,8	470,8	470,8	470,8	470,8
02:69:010425	100,9	256,3	256,3	256,3	256,3	256,3	256,3	256,3	256,3	256,3
<i>Средне- и малозэтажный жилищный фонд, в т. ч.:</i>	<i>132,1</i>	<i>366,4</i>	<i>426,6</i>	<i>478,7</i>	<i>564,6</i>	<i>674,0</i>	<i>774,5</i>	<i>774,5</i>	<i>774,5</i>	<i>774,5</i>
02:69:010202	0,0	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5
02:69:010417	132,1	231,9	292,1	344,2	344,2	344,2	344,2	344,2	344,2	344,2
02:69:010424	0,0	0,0	0,0	0,0	85,9	148,3	148,3	148,3	148,3	148,3
02:69:010425	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	100,6	100,6	100,6	100,6
02:69:010428	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0	47,0	47,0

Таблица 1.16 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост потребления тепловой энергии отопления, вентиляции и ГВС жилищного фонда, Гкал/год, в т. ч.:	333,6	2704,4	2764,6	2816,7	2902,6	3012,0	3112,5	3112,5	3112,5	3112,5
<i>Многоэтажный жилищный фонд</i>	<i>201,5</i>	<i>2161,9</i>	<i>2161,9</i>	<i>2161,9</i>	<i>2161,9</i>	<i>2161,9</i>	<i>2161,9</i>	<i>2161,9</i>	<i>2161,9</i>	<i>2161,9</i>
<i>Средне- и малозэтажный жилищный фонд</i>	<i>132,1</i>	<i>542,5</i>	<i>602,7</i>	<i>654,8</i>	<i>740,7</i>	<i>850,1</i>	<i>950,6</i>	<i>950,6</i>	<i>950,6</i>	<i>950,6</i>
г. Благовещенск, в т. ч.:	333,6	2704,4	2764,6	2816,7	2902,6	3012,0	3112,5	3112,5	3112,5	3112,5
<i>Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч.:</i>	<i>201,5</i>	<i>2161,9</i>	<i>2161,9</i>	<i>2161,9</i>	<i>2161,9</i>	<i>2161,9</i>	<i>2161,9</i>	<i>2161,9</i>	<i>2161,9</i>	<i>2161,9</i>
02:69:010103	0,0	709,6	709,6	709,6	709,6	709,6	709,6	709,6	709,6	709,6
02:69:010401	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02:69:010424	0,0	940,4	940,4	940,4	940,4	940,4	940,4	940,4	940,4	940,4
02:69:010425	201,5	511,9	511,9	511,9	511,9	511,9	511,9	511,9	511,9	511,9
<i>Средне- и малозэтажный жилищный фонд, в т. ч.:</i>	<i>132,1</i>	<i>542,5</i>	<i>602,7</i>	<i>654,8</i>	<i>740,7</i>	<i>850,1</i>	<i>950,6</i>	<i>950,6</i>	<i>950,6</i>	<i>950,6</i>
02:69:010202	0,0	310,6	310,6	310,6	310,6	310,6	310,6	310,6	310,6	310,6
02:69:010417	132,1	231,9	292,1	344,2	344,2	344,2	344,2	344,2	344,2	344,2
02:69:010424	0,0	0,0	0,0	0,0	85,9	148,3	148,3	148,3	148,3	148,3
02:69:010425	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	100,6	100,6	100,6	100,6
02:69:010428	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0	47,0	47,0

Таблица 1.17 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции общественного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/год, в том числе:	0,0	0,0	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3
г. Благовещенск, в т. ч.:	0,0	0,0	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3
02:69:010102	0,0	0,0	455,4	455,4	455,4	455,4	455,4	455,4	455,4	455,4
02:69:010114	0,0	0,0	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1
02:69:010401	0,0	0,0	1737,1	1737,1	1737,1	1737,1	1737,1	1737,1	1737,1	1737,1
02:69:010505	0,0	0,0	110,2	110,2	110,2	110,2	110,2	110,2	110,2	110,2
02:69:010507	0,0	0,0	300,5	300,5	300,5	300,5	300,5	300,5	300,5	300,5
02:69:010510	0,0	0,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
02:69:020303	0,0	0,0	480,8	480,8	480,8	480,8	480,8	480,8	480,8	480,8
02:69:020401	0,0	0,0	562,2	562,2	562,2	562,2	562,2	562,2	562,2	562,2

Таблица 1.18 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на ГВС вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост потребления тепловой энергии ГВС общественного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/год, в том числе:	0,0	0,0	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5
г. Благовещенск, в т. ч.:	0,0	0,0	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5
02:69:010102	0,0	0,0	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2
02:69:010114	0,0	0,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
02:69:010401	0,0	0,0	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2
02:69:010505	0,0	0,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
02:69:010507	0,0	0,0	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3
02:69:010510	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
02:69:020303	0,0	0,0	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1
02:69:020401	0,0	0,0	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5

Таблица 1.19 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост потребления тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/год, в том числе:	0,0	0,0	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8
г. Благовещенск, в т. ч.:	0,0	0,0	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8
02:69:010102	0,0	0,0	525,6	525,6	525,6	525,6	525,6	525,6	525,6	525,6
02:69:010114	0,0	0,0	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8
02:69:010401	0,0	0,0	2576,3	2576,3	2576,3	2576,3	2576,3	2576,3	2576,3	2576,3
02:69:010505	0,0	0,0	127,2	127,2	127,2	127,2	127,2	127,2	127,2	127,2
02:69:010507	0,0	0,0	346,8	346,8	346,8	346,8	346,8	346,8	346,8	346,8
02:69:010510	0,0	0,0	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5
02:69:020303	0,0	0,0	554,9	554,9	554,9	554,9	554,9	554,9	554,9	554,9
02:69:020401	0,0	0,0	637,7	637,7	637,7	637,7	637,7	637,7	637,7	637,7

Таблица 1.20 – Прогнозируемое уменьшение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Уменьшение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции из-за сноса жилищного фонда, Гкал/год, в т. ч.:	763,4	861,8	984,8	1008,8	1008,8	1008,8	1008,8	1008,8	1008,8	1008,8
г. Благовещенск, в т. ч.:	763,4	861,8	984,8	1008,8	1008,8	1008,8	1008,8	1008,8	1008,8	1008,8
Малозэтажный жилищный фонд, в т. ч.:	763,4	861,8	984,8	1008,8	1008,8	1008,8	1008,8	1008,8	1008,8	1008,8
02:69:010104	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9
02:69:010112	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
02:69:010113	0,0	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2
02:69:010114	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2
02:69:010116	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
02:69:010124	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
02:69:010132	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9
02:69:010201	0,0	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2
02:69:010424	536,3	536,3	659,3	659,3	659,3	659,3	659,3	659,3	659,3	659,3
02:69:020401	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9

Таблица 1.21 – Прогнозируемое уменьшение потребления тепловой энергии на ГВС сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Уменьшение потребления тепловой энергии ГВС из-за сноса жилищного фонда, Гкал/год, в т. ч.:	0,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
г. Благовещенск, в т. ч.:	0,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
Малозэтажный жилищный фонд, в т. ч.:	0,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
02:69:010104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02:69:010112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02:69:010113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02:69:010114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02:69:010116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02:69:010124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02:69:010132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02:69:010201	0,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
02:69:010424	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02:69:020401	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 1.22 – Прогнозируемое уменьшение потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по элементам территориального деления на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Наименование параметров	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Уменьшение потребления тепловой энергии ГВС из-за сноса жилищного фонда, Гкал/год, в т. ч.:	763,4	880,9	1003,9	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8
г. Благовещенск, в т. ч.:	763,4	880,9	1003,9	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8
Малозэтажный жилищный фонд, в т. ч.:	763,4	880,9	1003,9	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8
02:69:010104	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9
02:69:010112	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
02:69:010113	0,0	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2
02:69:010114	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2
02:69:010116	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
02:69:010124	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
02:69:010132	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9
02:69:010201	0,0	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
02:69:010424	536,3	536,3	659,3	659,3	659,3	659,3	659,3	659,3	659,3	659,3
02:69:020401	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9

Таблица 1.23 – Прогнозируемый прирост общей площади вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, тыс. м²

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	1,5	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
Итого по ГП г. Благовещенск	1,5	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1

Таблица 1.24 – Прогнозируемый прирост общей площади вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, тыс. м²

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	0,0	0,0	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
Итого по ГП г. Благовещенск	0,0	0,0	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4

Таблица 1.25 – Прогнозируемое уменьшение общей площади сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, тыс. м²

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	6,89	9,96	10,46	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82
Итого по ГП г. Благовещенск	6,89	9,96	10,46	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82

Таблица 1.26 – Прогнозируемый прирост общей площади жилищного (с учетом сноса) и общественно-делового фондов с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, тыс. м²

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	-5,39	8,14	42,03	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
Итого по ГП г. Благовещенск	-5,39	8,14	42,03	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67

Таблица 1.27 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	0,053	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577
Итого по ГП г. Благовещенск	0,053	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577

Таблица 1.28 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки ГВС вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	0,032	0,178	0,187	0,194	0,205	0,220	0,234	0,234	0,234	0,234
Итого по ГП г. Благовещенск	0,032	0,178	0,187	0,194	0,205	0,220	0,234	0,234	0,234	0,234

Таблица 1.29 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	0,085	0,755	0,763	0,770	0,782	0,797	0,811	0,811	0,811	0,811
Итого по ГП г. Благовещенск	0,085	0,755	0,763	0,770	0,782	0,797	0,811	0,811	0,811	0,811

Таблица 1.30 – Прогнозируемое уменьшение тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	0,310	0,353	0,403	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413
Итого по ГП г. Благовещенск	0,310	0,353	0,403	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413

Таблица 1.31 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	0,000	0,000	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022
Итого по ГП г. Благовещенск	0,000	0,000	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022

Таблица 1.32 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки ГВС вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	0,000	0,000	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358
Итого по ГП г. Благовещенск	0,000	0,000	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358

Таблица 1.33 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	0,000	0,000	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380
Итого по ГП г. Благовещенск	0,000	0,000	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380

Таблица 1.34 – Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС жилищного (с учетом сноса) и общественно-делового фондов с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/ч

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	-0,226	0,402	3,741	3,738	3,750	3,765	3,778	3,778	3,778	3,778
Итого по ГП г. Благовещенск	-0,226	0,402	3,741	3,738	3,750	3,765	3,778	3,778	3,778	3,778

Таблица 1.35 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	100,6	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7
Итого по ГП г. Благовещенск	100,6	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7	1255,7

Таблица 1.36 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на ГВС вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	233,0	1448,7	1508,9	1561,0	1646,9	1756,3	1856,8	1856,8	1856,8	1856,8
Итого по ГП г. Благовещенск	233,0	1448,7	1508,9	1561,0	1646,9	1756,3	1856,8	1856,8	1856,8	1856,8

Таблица 1.37 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС вводимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	333,6	2704,4	2764,6	2816,7	2902,6	3012,0	3112,5	3112,5	3112,5	3112,5
Итого по ГП г. Благовещенск	333,6	2704,4	2764,6	2816,7	2902,6	3012,0	3112,5	3112,5	3112,5	3112,5

Таблица 1.38 – Прогнозируемое уменьшение потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение сносимого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	763,4	880,9	1003,9	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8
Итого по ГП г. Благовещенск	763,4	880,9	1003,9	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8	1027,8

Таблица 1.39 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	0,0	0,0	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3
Итого по ГП г. Благовещенск	0,0	0,0	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3	3745,3

Таблица 1.40 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на ГВС вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	0,0	0,0	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5
Итого по ГП г. Благовещенск	0,0	0,0	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5

Таблица 1.41 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС вводимого общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	0,0	0,0	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8
Итого по ГП г. Благовещенск	0,0	0,0	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8	4882,8

Таблица 1.42 – Прогнозируемый прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС жилищного (с учетом сноса) и общественно-делового фондов с централизованным теплоснабжением городского поселения город Благовещенск по источникам теплоснабжения на период до 2033 года нарастающим итогом, Гкал/год

Источник тепловой энергии	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Приуфимская ТЭЦ	-429,8	1823,6	6643,5	6671,7	6757,6	6866,9	6967,5	6967,5	6967,5	6967,5
Итого по ГП г. Благовещенск	-429,8	1823,6	6643,5	6671,7	6757,6	6866,9	6967,5	6967,5	6967,5	6967,5

Таблица 1.43 – Показатели прироста вводимой жилой застройки городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, тыс. м²

№ ПП	Наименование жилого комплекса	Адрес	№ кадастрового квартала	Этажность	Источник тепловой энергии	Застройщик	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, тыс. м ² , в том числе:							1,50	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Многоэтажный жилищный фонд г. Благовещенска, в том числе по кадастровым кварталам:							1,50	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПП_5	ул. Коммунистическая, 21/1	ул. Коммунистическая, 21/1	02:69:010103	9	Приуфимская ТЭЦ	ГУП "ФЖС РБ"	-	5,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_8	Квартал 32	ул. Чистякова, 13	02:69:010425	8	Приуфимская ТЭЦ	ООО СЗ "Титан Групп"	-	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_9	Квартал 32	ул. Чистякова, 28	02:69:010424	8	Приуфимская ТЭЦ	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_10	Квартал 32	ул. Щорса, 11	02:69:010424	8	Приуфимская ТЭЦ	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_11	Квартал 32	Южнее ул. Чистякова, 11	02:69:010425	8	Приуфимская ТЭЦ	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средне- и малоэтажный жилищный фонд г. Благовещенска, в том числе по кадастровым кварталам:							0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПП_4	ул. Социалистическая, 24/5	ул. Социалистическая, 24/5	02:69:010202	3	Приуфимская ТЭЦ	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.44 – Показатели прироста вводимой общественно-деловой застройки городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, тыс. м²

№ ПП	Наименование общественно-деловой застройки	Адрес	№ кадастрового квартала	Этажность	Источник тепловой энергии	Застройщик	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост общественного фонда с централизованным теплоснабжением, тыс. м ² , в том числе:							0,00	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общественный фонд г. Благовещенск, в том числе по кадастровым кварталам:							0,00	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПП_103	ФОК с бассейном	ул. Комарова	02:69:010401	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-
ПП_108	Нежилое здание	ул. Социалистическая, 31 а	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-
ПП_109	«Цех по производству крафтового пива и безалкогольных напитков»	ул. Социалистическая, 31 б	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-	-
ПП_110	Склад	ул. Социалистическая, 42 В	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-
ПП_118	Цех по производству полуфабрикатов	ул. Социалистическая, 33/4	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	1,13	-	-	-	-	-	-	-
ПП_119	Магазин продовольственных и промышленных товаров	ул. Седова, 114/1	02:69:010401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-
ПП_121	Производственный цех	ул. 50 лет Октября, 89	02:69:020303	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	4,80	-	-	-	-	-	-	-
ПП_122	ФОК с бассейном	ул. Седова, 114	02:69:010401	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	11,30	-	-	-	-	-	-	-
ПП_125	Поликлиника ЦРБ	ул. Комарова, 2	02:69:010507	3	Приуфимская ТЭЦ	ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-
ПП_126	Административное здание	ул. Братьев Першиных, 6в	02:69:010510	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,49	-	-	-	-	-	-	-
ПП_128	ФОК	ул. Советская, 9	02:69:010102	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	4,55	-	-	-	-	-	-	-
ПП_129	Производственное здание	ул. Социалистическая, 31	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,79	-	-	-	-	-	-	-
ПП_131	Магазин	ул. Коммунистическая, 3	02:69:010114	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-
ПП_132	Продовольственный магазин	ул. Седова, 119/1	02:69:010505	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-
ПП_133	Продовольственный магазин	ул. Седова, 119	02:69:010505	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.45 – Показатели прироста тепловой нагрузки отопления и вентиляции вводимого жилищного фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/ч

№ ПП	Наименование жилого комплекса	Адрес	№ кадастрового квартала	Этажность	Источник тепловой энергии	Застройщик	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе:							0,0529	0,5238	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Многоэтажный жилищный фонд г. Благовещенска, в том числе по кадастровым кварталам:							0,0529	0,4038	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ПП_5	ул. Коммунистическая, 21/1	ул. Коммунистическая, 21/1	02:69:010103	9	Приуфимская ТЭЦ	ГУП "ФЖС РБ"	-	0,1920	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_8	Квартал 32	ул. Чистякова, 13	02:69:010425	8	Приуфимская ТЭЦ	ООО СЗ "Титан Групп"	-	0,0815	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_9	Квартал 32	ул. Чистякова, 28	02:69:010424	8	Приуфимская ТЭЦ	-	-	0,0950	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_10	Квартал 32	ул. Щорса, 11	02:69:010424	8	Приуфимская ТЭЦ	-	-	0,0353	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_11	Квартал 32	Южнее ул. Чистякова, 11	02:69:010425	8	Приуфимская ТЭЦ	-	0,0529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средне- и малозэтажный жилищный фонд г. Благовещенска, в том числе по кадастровым кварталам:							0,0000	0,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ПП_4	ул. Социалистическая, 24/5	ул. Социалистическая, 24/5	02:69:010202	3	Приуфимская ТЭЦ	-	-	0,1200	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.46 – Показатели прироста тепловой нагрузки ГВС вводимого жилищного фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/ч

№ ПП	Наименование жилого комплекса	Адрес	№ кадастрового квартала	Этажность	Источник тепловой энергии	Застройщик	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе:							0,0317	0,1467	0,0082	0,0071	0,0117	0,0149	0,0137	0,0000	0,0000	0,0000
Многоэтажный жилищный фонд г. Благовещенска, в том числе по кадастровым кварталам:							0,0137	0,1199	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ПП_5	ул. Коммунистическая, 21/1	ул. Коммунистическая, 21/1	02:69:010103	9	Приуфимская ТЭЦ	ГУП "ФЖС РБ"	-	0,0352	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_8	Квартал 32	ул. Чистякова, 13	02:69:010425	8	Приуфимская ТЭЦ	ООО СЗ "Титан Групп"	-	0,0210	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_9	Квартал 32	ул. Чистякова, 28	02:69:010424	8	Приуфимская ТЭЦ	-	-	0,0546	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_10	Квартал 32	ул. Щорса, 11	02:69:010424	8	Приуфимская ТЭЦ	-	-	0,0091	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_11	Квартал 32	Южнее ул. Чистякова, 11	02:69:010425	8	Приуфимская ТЭЦ	-	0,0137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средне- и малозэтажный жилищный фонд г. Благовещенска, в том числе по кадастровым кварталам:							0,0180	0,0268	0,0082	0,0071	0,0117	0,0149	0,0137	0,0000	0,0000	0,0000
ПП_4	ул. Социалистическая, 24/5	ул. Социалистическая, 24/5	02:69:010202	3	Приуфимская ТЭЦ	-	-	0,0132	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.51	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	0,0057	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.51 корп.1	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	0,0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.53	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	0,0014	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.53 корп.1	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	0,0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.55	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	0,0068	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.55 корп.1	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0014	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.57	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	0,0068	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.57 корп.1	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0068	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Трудовая, д.8	02:69:010428	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	0,0064	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Чистякова, д.11	02:69:010425	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	0,0073	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Чистякова, д.20	02:69:010424	3	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	0,0085	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Чистякова, д.22	02:69:010424	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	0,0064	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Чистякова, д.26	02:69:010424	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	0,0053	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Д.Бедного, д.22	02:69:010425	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	0,0064	-	-	-	-

Таблица 1.47 – Показатели прироста тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС вводимого жилищного фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/ч

№ ПП	Наименование жилого комплекса	Адрес	№ кадастрового квартала	Этажность	Источник тепловой энергии	Застройщик	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе:							0,0846	0,6705	0,0082	0,0071	0,0117	0,0149	0,0137	0,0000	0,0000	0,0000
Многоэтажный жилищный фонд г. Благовещенска, в том числе по кадастровым кварталам:							0,0666	0,5237	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ПП_5	ул. Коммунистическая, 21/1	ул. Коммунистическая, 21/1	02:69:010103	9	Приуфимская ТЭЦ	ГУП "ФЖС РБ"	-	0,2272	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_8	Квартал 32	ул. Чистякова, 13	02:69:010425	8	Приуфимская ТЭЦ	ООО СЗ "Титан Групп"	-	0,1025	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_9	Квартал 32	ул. Чистякова, 28	02:69:010424	8	Приуфимская ТЭЦ	-	-	0,1496	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_10	Квартал 32	ул. Щорса, 11	02:69:010424	8	Приуфимская ТЭЦ	-	-	0,0444	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_11	Квартал 32	Южнее ул. Чистякова, 11	02:69:010425	8	Приуфимская ТЭЦ	-	0,0666	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средне- и малозэтажный жилищный фонд г. Благовещенска, в том числе по кадастровым кварталам:							0,0180	0,1468	0,0082	0,0071	0,0117	0,0149	0,0137	0,0000	0,0000	0,0000
ПП_4	ул. Социалистическая, 24/5	ул. Социалистическая, 24/5	02:69:010202	3	Приуфимская ТЭЦ	-	-	0,1332	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.51	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	0,0057	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.51 корп.1	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	0,0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.53	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	0,0014	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.53 корп.1	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	0,0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.55	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	0,0068	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.55 корп.1	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0014	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.57	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	0,0068	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.57 корп.1	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0068	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Трудовая, д.8	02:69:010428	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	0,0064	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Чистякова, д.11	02:69:010425	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	0,0073	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Чистякова, д.20	02:69:010424	3	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	0,0085	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Чистякова, д.22	02:69:010424	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	0,0064	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Чистякова, д.26	02:69:010424	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	0,0053	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Д.Бедного, д.22	02:69:010425	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	0,0064	-	-	-	-

Таблица 1.48 – Показатели прироста тепловой нагрузки отопления и вентиляции вводимого общественно-делового фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/ч

№ ПП	Наименование общественно-деловой застройки	Адрес	№ кадастрового квартала	Этажность	Источник тепловой энергии	Застройщик	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции общественного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе:							0,0000	0,0000	3,0220	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Общественный фонд г. Благовещенск, в том числе по кадастровым кварталам:							0,0000	0,0000	3,0220	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ПП_103	ФОК с бассейном	ул. Комарова	02:69:010401	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	-
ПП_108	Нежилое здание	ул. Социалистическая, 31 а	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0481	-	-	-	-	-	-	-
ПП_109	«Цех по производству крафтового пива и безалкогольных напитков»	ул. Социалистическая, 31 б	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0933	-	-	-	-	-	-	-
ПП_110	Склад	ул. Социалистическая, 42 В	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,1250	-	-	-	-	-	-	-
ПП_118	Цех по производству полуфабрикатов	ул. Социалистическая, 33/4	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0899	-	-	-	-	-	-	-
ПП_119	Магазин продовольственных и промышленных товаров	ул. Седова, 114/1	02:69:010401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0615	-	-	-	-	-	-	-
ПП_121	Производственный цех	ул. 50 лет Октября, 89	02:69:020303	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,3831	-	-	-	-	-	-	-
ПП_122	ФОК с бассейном	ул. Седова, 114	02:69:010401	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,8993	-	-	-	-	-	-	-
ПП_125	Поликлиника ЦРБ	ул. Комарова, 2	02:69:010507	3	Приуфимская ТЭЦ	ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ	-	-	0,3308	-	-	-	-	-	-	-
ПП_126	Административное здание	ул. Братьев Першиных, 6в	02:69:010510	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0390	-	-	-	-	-	-	-
ПП_128	ФОК	ул. Советская, 9	02:69:010102	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,3629	-	-	-	-	-	-	-
ПП_129	Производственное здание	ул. Социалистическая, 31	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0632	-	-	-	-	-	-	-
ПП_131	Магазин	ул. Коммунистическая, 3	02:69:010114	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	0,0435	-	-	-	-	-	-	-
ПП_132	Продовольственный магазин	ул. Седова, 119/1	02:69:010505	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	0,0600	-	-	-	-	-	-	-
ПП_133	Продовольственный магазин	ул. Седова, 119	02:69:010505	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	0,0225	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.49 – Показатели прироста тепловой нагрузки ГВС вводимого общественно-делового фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/ч

№ ПП	Наименование общественно-деловой застройки	Адрес	№ кадастрового квартала	Этажность	Источник тепловой энергии	Застройщик	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост тепловой нагрузки ГВС общественного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе:							0,0000	0,0000	0,3582	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Общественный фонд г. Благовещенск, в том числе по кадастровым кварталам:							0,0000	0,0000	0,3582	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ПП_103	ФОК с бассейном	ул. Комарова	02:69:010401	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,1768	-	-	-	-	-	-	-
ПП_108	Нежилое здание	ул. Социалистическая, 31 а	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0030	-	-	-	-	-	-	-
ПП_109	«Цех по производству крафтового пива и безалкогольных напитков»	ул. Социалистическая, 31 б	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0058	-	-	-	-	-	-	-
ПП_110	Склад	ул. Социалистическая, 42 В	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0077	-	-	-	-	-	-	-
ПП_118	Цех по производству полуфабрикатов	ул. Социалистическая, 33/4	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0062	-	-	-	-	-	-	-
ПП_119	Магазин продовольственных и промышленных товаров	ул. Седова, 114/1	02:69:010401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0043	-	-	-	-	-	-	-
ПП_121	Производственный цех	ул. 50 лет Октября, 89	02:69:020303	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0265	-	-	-	-	-	-	-
ПП_122	ФОК с бассейном	ул. Седова, 114	02:69:010401	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0695	-	-	-	-	-	-	-
ПП_125	Поликлиника ЦРБ	ул. Комарова, 2	02:69:010507	3	Приуфимская ТЭЦ	ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ	-	-	0,0191	-	-	-	-	-	-	-
ПП_126	Административное здание	ул. Братьев Першиных, 6в	02:69:010510	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0027	-	-	-	-	-	-	-
ПП_128	ФОК	ул. Советская, 9	02:69:010102	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0251	-	-	-	-	-	-	-
ПП_129	Производственное здание	ул. Социалистическая, 31	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0044	-	-	-	-	-	-	-
ПП_131	Магазин	ул. Коммунистическая, 3	02:69:010114	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	0,0025	-	-	-	-	-	-	-
ПП_132	Продовольственный магазин	ул. Седова, 119/1	02:69:010505	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	0,0033	-	-	-	-	-	-	-
ПП_133	Продовольственный магазин	ул. Седова, 119	02:69:010505	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	0,0015	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.50 – Показатели прироста тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС вводимого общественно-делового фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/ч

№ ПП	Наименование общественно-деловой застройки	Адрес	№ кадастрового квартала	Этажность	Источник тепловой энергии	Застройщик	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе:							0,0000	0,0000	3,3802	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Общественный фонд г. Благовещенск, в том числе по кадастровым кварталам:							0,0000	0,0000	3,3802	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ПП_103	ФОК с бассейном	ул. Комарова	02:69:010401	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,5768	-	-	-	-	-	-	-
ПП_108	Нежилое здание	ул. Социалистическая, 31 а	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0511	-	-	-	-	-	-	-
ПП_109	«Цех по производству крафтового пива и безалкогольных напитков»	ул. Социалистическая, 31 б	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0991	-	-	-	-	-	-	-
ПП_110	Склад	ул. Социалистическая, 42 В	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,1327	-	-	-	-	-	-	-
ПП_118	Цех по производству полуфабрикатов	ул. Социалистическая, 33/4	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0962	-	-	-	-	-	-	-
ПП_119	Магазин продовольственных и промышленных товаров	ул. Седова, 114/1	02:69:010401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0657	-	-	-	-	-	-	-
ПП_121	Производственный цех	ул. 50 лет Октября, 89	02:69:020303	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,4096	-	-	-	-	-	-	-
ПП_122	ФОК с бассейном	ул. Седова, 114	02:69:010401	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,9688	-	-	-	-	-	-	-
ПП_125	Поликлиника ЦРБ	ул. Комарова, 2	02:69:010507	3	Приуфимская ТЭЦ	ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ	-	-	0,3499	-	-	-	-	-	-	-
ПП_126	Административное здание	ул. Братьев Першиных, 6в	02:69:010510	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0417	-	-	-	-	-	-	-
ПП_128	ФОК	ул. Советская, 9	02:69:010102	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,3879	-	-	-	-	-	-	-
ПП_129	Производственное здание	ул. Социалистическая, 31	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	0,0675	-	-	-	-	-	-	-
ПП_131	Магазин	ул. Коммунистическая, 3	02:69:010114	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	0,0460	-	-	-	-	-	-	-
ПП_132	Продовольственный магазин	ул. Седова, 119/1	02:69:010505	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	0,0633	-	-	-	-	-	-	-
ПП_133	Продовольственный магазин	ул. Седова, 119	02:69:010505	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	0,0240	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.51 – Показатели прироста потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию вводимого жилищного фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/год

№ ПП	Наименование жилого комплекса	Адрес	№ кадастрового квартала	Этажность	Источник тепловой энергии	Застройщик	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/год, в том числе:							100,6	1155,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Многоэтажный жилищный фонд г. Благовещенска, в том числе по кадастровым кварталам:							100,6	979,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПП_5	ул. Коммунистическая, 21/1	ул. Коммунистическая, 21/1	02:69:010103	9	Приуфимская ТЭЦ	ГУП "ФЖС РБ"	-	354,4	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_8	Квартал 32	ул. Чистякова, 13	02:69:010425	8	Приуфимская ТЭЦ	ООО СЗ "Титан Групп"	-	155,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_9	Квартал 32	ул. Чистякова, 28	02:69:010424	8	Приуфимская ТЭЦ	-	-	402,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_10	Квартал 32	ул. Щорса, 11	02:69:010424	8	Приуфимская ТЭЦ	-	-	67,1	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_11	Квартал 32	Южнее ул. Чистякова, 11	02:69:010425	8	Приуфимская ТЭЦ	-	100,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средне- и малоэтажный жилищный фонд г. Благовещенска, в том числе по кадастровым кварталам:							0,0	176,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПП_4	ул. Социалистическая, 24/5	ул. Социалистическая, 24/5	02:69:010202	3	Приуфимская ТЭЦ	-	-	176,1	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.52 – Показатели прироста потребления тепловой энергии на ГВС вводимого жилищного фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/год

№ ПП	Наименование жилого комплекса	Адрес	№ кадастрового квартала	Этажность	Источник тепловой энергии	Застройщик	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост потребления тепловой энергии горячего водоснабжения жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/год, в том числе:							233,0	1215,7	60,2	52,1	85,9	109,4	100,6	0,0	0,0	0,0
Многоэтажный жилищный фонд г. Благовещенска, в том числе по кадастровым кварталам:							100,9	981,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПП_5	ул. Коммунистическая, 21/1	ул. Коммунистическая, 21/1	02:69:010103	9	Приуфимская ТЭЦ	ГУП "ФЖС РБ"	-	355,2	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_8	Квартал 32	ул. Чистякова, 13	02:69:010425	8	Приуфимская ТЭЦ	ООО СЗ "Титан Групп"	-	155,4	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_9	Квартал 32	ул. Чистякова, 28	02:69:010424	8	Приуфимская ТЭЦ	-	-	403,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_10	Квартал 32	ул. Щорса, 11	02:69:010424	8	Приуфимская ТЭЦ	-	-	67,3	-	-	-	-	-	-	-	-
ПП_11	Квартал 32	Южнее ул. Чистякова, 11	02:69:010425	8	Приуфимская ТЭЦ	-	100,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средне- и малоэтажный жилищный фонд г. Благовещенска, в том числе по кадастровым кварталам:							132,1	234,3	60,2	52,1	85,9	109,4	100,6	0,0	0,0	0,0
ПП_4	ул. Социалистическая, 24/5	ул. Социалистическая, 24/5	02:69:010202	3	Приуфимская ТЭЦ	-	-	134,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.51	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	41,8	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.51 корп.1	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	66,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.53	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	10,3	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.53 корп.1	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	66,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.55	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	49,9	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.55 корп.1	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	10,3	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.57	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	49,9	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.57 корп.1	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	49,9	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Трудовая, д.8	02:69:010428	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	47,0	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Чистякова, д.11	02:69:010425	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	53,6	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Чистякова, д.20	02:69:010424	3	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	62,4	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Чистякова, д.22	02:69:010424	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	47,0	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Чистякова, д.26	02:69:010424	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	38,9	-	-	-	-	-
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Д.Бедного, д.22	02:69:010425	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	47,0	-	-	-	-

Таблица 1.53 – Показатели прироста потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС вводимого жилищного фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/год

№ ПП	Наименование жилого комплекса	Адрес	№ кадастрового квартала	Этажность	Источник тепловой энергии	Застройщик	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост потребления тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/год, в том числе:							333,6	2370,8	60,2	52,1	85,9	109,4	100,6	0,0	0,0	0,0
Многоэтажный жилищный фонд г. Благовещенска, в том числе по кадастровым кварталам:							201,5	1960,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПП_5	ул. Коммунистическая, 21/1	ул. Коммунистическая, 21/1	02:69:010103	9	Приуфимская ТЭЦ	ГУП "ФЖС РБ"	–	709,6	–	–	–	–	–	–	–	–
ПП_8	Квартал 32	ул. Чистякова, 13	02:69:010425	8	Приуфимская ТЭЦ	ООО СЗ "Титан Групп"	–	310,4	–	–	–	–	–	–	–	–
ПП_9	Квартал 32	ул. Чистякова, 28	02:69:010424	8	Приуфимская ТЭЦ	-	–	806,0	–	–	–	–	–	–	–	–
ПП_10	Квартал 32	ул. Щорса, 11	02:69:010424	8	Приуфимская ТЭЦ	-	–	134,4	–	–	–	–	–	–	–	–
ПП_11	Квартал 32	Южнее ул. Чистякова, 11	02:69:010425	8	Приуфимская ТЭЦ	-	201,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Средне- и малозэтажный жилищный фонд г. Благовещенска, в том числе по кадастровым кварталам:							132,1	410,4	60,2	52,1	85,9	109,4	100,6	0,0	0,0	0,0
ПП_4	ул. Социалистическая, 24/5	ул. Социалистическая, 24/5	02:69:010202	3	Приуфимская ТЭЦ	-	–	310,6	–	–	–	–	–	–	–	–
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.51	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	–	–	–	41,8	–	–	–	–	–	–
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.51 корп.1	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	66,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.53	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	–	–	–	10,3	–	–	–	–	–	–
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.53 корп.1	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	66,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.55	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	–	49,9	–	–	–	–	–	–	–	–
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.55 корп.1	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	–	–	10,3	–	–	–	–	–	–	–
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.57	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	–	49,9	–	–	–	–	–	–	–	–
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Расковой, д.57 корп.1	02:69:010417	2	Приуфимская ТЭЦ	-	–	–	49,9	–	–	–	–	–	–	–
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Трудовая, д.8	02:69:010428	2	Приуфимская ТЭЦ	-	–	–	–	–	–	–	47,0	–	–	–
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Чистякова, д.11	02:69:010425	2	Приуфимская ТЭЦ	-	–	–	–	–	–	–	53,6	–	–	–
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Чистякова, д.20	02:69:010424	3	Приуфимская ТЭЦ	-	–	–	–	–	–	62,4	–	–	–	–
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Чистякова, д.22	02:69:010424	2	Приуфимская ТЭЦ	-	–	–	–	–	47,0	–	–	–	–	–
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Чистякова, д.26	02:69:010424	2	Приуфимская ТЭЦ	-	–	–	–	–	38,9	–	–	–	–	–
ЦТП 11 ГВС	Квартал 32	ул. Д.Бедного, д.22	02:69:010425	2	Приуфимская ТЭЦ	-	–	–	–	–	–	47,0	–	–	–	–

Таблица 1.54 – Показатели прироста потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию вводимого общественно-делового фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/год

№ ПП	Наименование общественно-деловой застройки	Адрес	№ кадастрового квартала	Этажность	Источник тепловой энергии	Застройщик	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции общественного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/год, в том числе:							0,0	0,0	3745,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общественный фонд г. Благовещенск, в том числе по кадастровым кварталам:							0,0	0,0	3745,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПП_103	ФОК с бассейном	ул. Комарова	02:69:010401	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	528,0	-	-	-	-	-	-	-
ПП_108	Нежилое здание	ул. Социалистическая, 31 а	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	66,8	-	-	-	-	-	-	-
ПП_109	«Цех по производству крафтового пива и безалкогольных напитков»	ул. Социалистическая, 31 б	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	129,6	-	-	-	-	-	-	-
ПП_110	Склад	ул. Социалистическая, 42 В	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	173,6	-	-	-	-	-	-	-
ПП_118	Цех по производству полуфабрикатов	ул. Социалистическая, 33/4	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	112,9	-	-	-	-	-	-	-
ПП_119	Магазин продовольственных и промышленных товаров	ул. Седова, 114/1	02:69:010401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	77,1	-	-	-	-	-	-	-
ПП_121	Производственный цех	ул. 50 лет Октября, 89	02:69:020303	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	480,8	-	-	-	-	-	-	-
ПП_122	ФОК с бассейном	ул. Седова, 114	02:69:010401	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	1132,0	-	-	-	-	-	-	-
ПП_125	Поликлиника ЦРБ	ул. Комарова, 2	02:69:010507	3	Приуфимская ТЭЦ	ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ	-	-	300,5	-	-	-	-	-	-	-
ПП_126	Административное здание	ул. Братьев Першиных, 6в	02:69:010510	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	49,0	-	-	-	-	-	-	-
ПП_128	ФОК	ул. Советская, 9	02:69:010102	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	455,4	-	-	-	-	-	-	-
ПП_129	Производственное здание	ул. Социалистическая, 31	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	79,3	-	-	-	-	-	-	-
ПП_131	Магазин	ул. Коммунистическая, 3	02:69:010114	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	50,1	-	-	-	-	-	-	-
ПП_132	Продовольственный магазин	ул. Седова, 119/1	02:69:010505	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	80,1	-	-	-	-	-	-	-
ПП_133	Продовольственный магазин	ул. Седова, 119	02:69:010505	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	30,1	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.55 – Показатели прироста потребления тепловой энергии на ГВС общественно-делового фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/год

№ ПП	Наименование общественно-деловой застройки	Адрес	№ кадастрового квартала	Этажность	Источник тепловой энергии	Застройщик	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост потребления тепловой энергии ГВС общественного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/год, в том числе:							0,0	0,0	1137,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общественный фонд г. Благовещенск, в том числе по кадастровым кварталам:							0,0	0,0	1137,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПП_103	ФОК с бассейном	ул. Комарова	02:69:010401	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	652,8	-	-	-	-	-	-	-
ПП_108	Нежилое здание	ул. Социалистическая, 31 а	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-
ПП_109	«Цех по производству крафтового пива и безалкогольных напитков»	ул. Социалистическая, 31 б	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	16,1	-	-	-	-	-	-	-
ПП_110	Склад	ул. Социалистическая, 42 В	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	21,5	-	-	-	-	-	-	-
ПП_118	Цех по производству полуфабрикатов	ул. Социалистическая, 33/4	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	17,4	-	-	-	-	-	-	-
ПП_119	Магазин продовольственных и промышленных товаров	ул. Седова, 114/1	02:69:010401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	11,9	-	-	-	-	-	-	-
ПП_121	Производственный цех	ул. 50 лет Октября, 89	02:69:020303	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	74,1	-	-	-	-	-	-	-
ПП_122	ФОК с бассейном	ул. Седова, 114	02:69:010401	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	174,5	-	-	-	-	-	-	-
ПП_125	Поликлиника ЦРБ	ул. Комарова, 2	02:69:010507	3	Приуфимская ТЭЦ	ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ	-	-	46,3	-	-	-	-	-	-	-
ПП_126	Административное здание	ул. Братьев Першиных, 6в	02:69:010510	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-
ПП_128	ФОК	ул. Советская, 9	02:69:010102	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	70,2	-	-	-	-	-	-	-
ПП_129	Производственное здание	ул. Социалистическая, 31	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	12,2	-	-	-	-	-	-	-
ПП_131	Магазин	ул. Коммунистическая, 3	02:69:010114	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-
ПП_132	Продовольственный магазин	ул. Седова, 119/1	02:69:010505	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	12,4	-	-	-	-	-	-	-
ПП_133	Продовольственный магазин	ул. Седова, 119	02:69:010505	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.56 – Показатели прироста потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС вводимого общественно-делового фонда городского поселения город Благовещенск с распределением по кадастровым кварталам на период до 2033 года, Гкал/год

№ ПП	Наименование общественно-деловой застройки	Адрес	№ кадастрового квартала	Этажность	Источник тепловой энергии	Застройщик	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прирост потребления тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/год, в том числе:							0,0	0,0	4882,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общественный фонд г. Благовещенск, в том числе по кадастровым кварталам:							0,0	0,0	4882,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПП_103	ФОК с бассейном	ул. Комарова	02:69:010401	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	1180,8	-	-	-	-	-	-	-
ПП_108	Нежилое здание	ул. Социалистическая, 31 а	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	75,1	-	-	-	-	-	-	-
ПП_109	«Цех по производству крафтового пива и безалкогольных напитков»	ул. Социалистическая, 31 б	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	145,7	-	-	-	-	-	-	-
ПП_110	Склад	ул. Социалистическая, 42 В	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	195,1	-	-	-	-	-	-	-
ПП_118	Цех по производству полуфабрикатов	ул. Социалистическая, 33/4	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	130,3	-	-	-	-	-	-	-
ПП_119	Магазин продовольственных и промышленных товаров	ул. Седова, 114/1	02:69:010401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	89,0	-	-	-	-	-	-	-
ПП_121	Производственный цех	ул. 50 лет Октября, 89	02:69:020303	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	554,9	-	-	-	-	-	-	-
ПП_122	ФОК с бассейном	ул. Седова, 114	02:69:010401	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	1306,5	-	-	-	-	-	-	-
ПП_125	Поликлиника ЦРБ	ул. Комарова, 2	02:69:010507	3	Приуфимская ТЭЦ	ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ	-	-	346,8	-	-	-	-	-	-	-
ПП_126	Административное здание	ул. Братьев Першиных, 6в	02:69:010510	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	56,5	-	-	-	-	-	-	-
ПП_128	ФОК	ул. Советская, 9	02:69:010102	2	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	525,6	-	-	-	-	-	-	-
ПП_129	Производственное здание	ул. Социалистическая, 31	02:69:020401	1	Приуфимская ТЭЦ	-	-	-	91,5	-	-	-	-	-	-	-
ПП_131	Магазин	ул. Коммунистическая, 3	02:69:010114	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	57,8	-	-	-	-	-	-	-
ПП_132	Продовольственный магазин	ул. Седова, 119/1	02:69:010505	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	92,5	-	-	-	-	-	-	-
ПП_133	Продовольственный магазин	ул. Седова, 119	02:69:010505	1	Приуфимская ТЭЦ	ИП	-	-	34,7	-	-	-	-	-	-	-